Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ, главный врач
_____А.Н. Калыков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 118-02.03.1/16.1-8 от 26.12.2016 г.

Заказчик: ОАО "ВОДОПРОВОД"
Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 4а
Наименование предприятия/объекта: ОАО "ВОДОПРОВОД"
Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район.
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора пробы: 16
Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.
Дата и время отбора проб: 22.12.2016г. с 08:00 по 09:40
Дата и время доставки проб: 22.12.2016 г. 10:00
Основание: ППК
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
Код пробы: 118-02.03.1/16.1 Вид источника: Распределительная сеть Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр ул. Набережная, 39, пос. Кубанская степь Температура воды при отборе пробы: 16 °С				
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	38.0+/-7.6
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Химик-эксперт_____А.А. Зуб				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число		КОЕ в 1 мл	50	8
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.